

1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.
1444 BUDAPEST, PF. 247.
www.eh.gov.hu

KÖZPONTI TEL.: 459-7777
KÖZPONTI FAX: 459-7766
E-MAIL: eh@eh.gov.hu

1008/16.
54/1695-1/16.

Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Ügyszám: ES-1657/1/2005
Ügyintéző: Bartha Tibor
Telefon: 459-7798
E-mail: barthat@eh.gov.hu
Határozat száma: 92/2006



Tárgy: Távhőtermelői működési engedély

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal - 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal)

a Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft.
- 3100 Salgótarján, Salgó út 52. -
(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett telephelyeken működő berendezésekre vonatkozóan jelen határozatban foglalt feltételekkel

távhőtermelői működési engedélyt

(továbbiakban: engedély) ad.

Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet „A” és „B” táblázatában foglalt telephelyeken és berendezésekkel - jogosult távhőt termelni. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.
2. A távhőtermelő engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben, valamint a távhőszolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a Tszt. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.

3. A távhőtermelő köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni.
4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartozékokról.
5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személyekkel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.
7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető.
8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, továbbá 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről, annak tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a Tszt. 20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezheti.
11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezése előtt 90 nappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.
12. Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a 11. pontban foglaltakon kívül bekövetkezett bármely változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. A távhőtermelő tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthető, ha az a távhőszolgáltatás biztonságát, vagy a távhőszolgáltató ellátási kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.
14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és

kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek

15. Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

Az engedélyes társaság átalakulása, a jegyzett tőke változása, befolyásszerzés engedélyezése

16. A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a Tszt. 19. § (1) bekezdés szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók érdekeit sérti. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal ezen változásokat jóváhagyó határozatával együtt kell benyújtani.

A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

17. A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén

18. Az Engedélyben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal bírságot szabhat ki, illetve a Tszt. 20. § (1) pontjában meghatározott esetekben az engedélyt visszavonja.

Melléklet

19. A jelen Engedély melléklete az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai
- „B” táblázat: Termelőeszközök főbb adatai

Díjak

20. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat és a felügyeleti díjat.

Érvényességi idő, közzététel

21. Az engedély határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem ruházható át.
22. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. szeptember 26. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. szeptember 29. napján beérkezett beadványában távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

A Hivatal az eljárási határidőt 2005. november 29-én - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel a környezetvédelmi feltételekről történő egyeztetés miatt - 30 nappal meghosszabbította, majd a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel történő egyeztetés miatt 2005. december 19-én felfüggesztette. A Hivatal és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek között egyeztetés megtörtént.


A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat továbbá a - Hivatal által 2005. november 5-ei hiánypótló felszólításra - megküldött kiegészítéseket megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért az engedélyt jelen határozattal, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a 15. pontra vonatkozó egyetértésével kiadta.

A Tszt. 5. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tszt. 3. §, 5. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. §, 18. §, 19. §, 20. §, 33. § és 59. §, valamint a Tszt.-Vhr. 3. §, 4. §, 6. §, 15. § és 18. § előírásaiban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 2006. március 1.


Horváth J. Ferenc
elnök

Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
- 3./ Hivatal, irattár

1 példány
1 példány
1 példány

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) cégneve		Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó Kft
	2	Rövid neve		Tarjánhő Kft
	3	Székhelye		3100 Salgótarján Salgó út 52.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		12-09-001857
	5	Alapítási okirat kelte		1993.04.28
	6	Cégforma		Korlátolt Felelősségű Társaság
	7	Adószáma		11202309-2-12
	8	Jegyzett tőkéje	M Ft	127
	9	Befektetett eszközök engedélykérekor	M Ft	751
	10	Tevékenységi kör		Hőtermelés és hőszolgáltatás
	11	Főtevékenység		Hőtermelés és hőszolgáltatás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		Villamosenergia termelés
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	1,828
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	39,3

II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a)	Telephely	Távhő I. elnevezésű Városi Fűtőmű
	1 Telephely neve	Távhő I. elnevezésű Városi Fűtőmű
	2 Telephely címe	3100 Salgótarján Salgó út 52.
	3 Beépített villamos teljesítmény	MW 0,47
	4 Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW 0,47
	5 Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh 3800
	6 Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW 35,85
	7 Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW 35,85
	8 Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év 240 000
	9 Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	
	10 Neve	Tarjánhő Kft
	11 Címe	3100 Salgótarján, Salgó út 52.
	12 Lekötött hőteljesítmény	MW
	13 Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év
	14 Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	távhő
	15 Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	földgáz
	16 Energiahordozó származása és beszerzési módja	TIGÁZ Rt.
	17 Az üzembehelyezés időpontja	Dátum 1995.03.31
	18 Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*	
	19 Létesítendő létesítmény rendeltetése*	
	20 Létesítendő létesítmény technológiája*	
	21 Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*	
	22 Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum
	23 Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum
	24 Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum
	25 Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*	
	* Létesítési engedély esetében	

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

b)	Telephely	Blokkfűtő-erőmű
1	Telephely neve	Blokkfűtő-erőmű
2	Telephely címe	3100. Salgótarján Huta út 2.
3	Beépített villamos teljesítmény	MW 1,368
4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW 1,368
5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh 11000
6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW 3,45
7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW 3,45
8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év 58 000
9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	
10	Neve	Tarjánhő Kft
11	Címe	3100 Salgótarján, Salgó út 52.
12	Lekötött hőteljesítmény	MW
13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év
14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	távhő
15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	földgáz
16	Energiahordozó származása és beszerzési módja	EMFESZ Kft.
17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum 2000.04.15
18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye*	
19	Létesítendő létesítmény rendeltetése*	
20	Létesítendő létesítmény technológiája*	
21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése*	
22	Kivitelezés tervezett kezdése*	Dátum
23	Technológiai szerelés tervezett kezdése*	Dátum
24	Üzembe helyezés tervezett időpontja*	Dátum
25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója*	
	* Létesítési engedély esetében	

Tarjánhó Szolgáltató-Elosztó Kft

Melléklet

Távhőtermelői Működési Engedély

a Magyar Energia Hivatal

92/2006 számú határozatához

„B” táblázat

Termelőeszközök főbb adatai

Telephely megnevezése:

Távhő I. elnevezésű Városi Fűtőmű

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m	
		Salgó út 52	Salgó út 52
Gyártó		Uniferro	Uniferro
Típus		TN- 7800/MP	TN-4000/M
Névleges teljesítmény	MW	4x7,8=31,2	4
Keringtetett névleges tömegáram	t/h		
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1995.03.31	1993.06.30
Maradó/tervezett élettartam	dátum		

Füstgáz hőhasznosító kazánok (hőcserélők)

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m	
		Salgó út 52. (kazánok)	Salgó út 52. (gázmotor)
Gyártó		Energo Prompt	Jenbacher
Típus		egyedi	GE4,0/25,5
Névleges teljesítmény gőz	MW		
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	3x0,3	0,32
Frissgőz hőmérséklet	°C		
Frissgőz nyomás	bar		
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h		
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	60	70
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	70	90
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000.10.01	1998.02.28
Maradó/tervezett élettartam	dátum		

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	H e l y s z á m	
		Salgó út 52	
Gyártó		Jenbacher	
Típus		JMS 212	
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,47	
Névleges termikus teljesítmény**	MW	0,65	
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	33	
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	55	
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	88	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1998.02.28	
Maradó/tervezett élettartam	dátum		

*Generátor kapcsolaton mérve **Füstgáz hőhasznosító kazánal együtt

Telephely megnevezése:

Blokkfűtő-erőmű (3100 Salgótarján, Huta út 2.)

Forróvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
		Huta út 2.	
Gyártó		Buderus	
Típus		GE-615	
Névleges teljesítmény	MW	2x0,9=1,8	
Keringtetett névleges tömegáram	t/h		
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.11.01	
Maradó/tervezett élettartam	dátum		

Füstgáz hőhasznosító kazánok (hőcserélők)

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
		ETB	
Gyártó		ETB	
Típus		WGW22L255A1123	
Névleges teljesítmény gőz	MW		
Névleges teljesítmény forróvíz	MW	0,928	
Frissgőz hőmérséklet	°C		
Frissgőz nyomás	bar		
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h		
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	70	
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	90	
Üzembe helyezés időpontja	dátum		
Maradó/tervezett élettartam	dátum		

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
		Huta út 2.	
Gyártó		Deutz	
Típus		TBG620V16k	
Névleges villamos teljesítmény*	MW	1,358	
Névleges termikus teljesítmény**	MW	1,65	
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	34	
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	55	
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	89	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2000.04.15	
Maradó/tervezett élettartam	dátum		

*Generátor kapcsolatokon mérve **Füstgáz hőhasznosító kazánal együtt